

Отметка о размещении сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: **КНМ: 54230061000203472079 от 19.09.2022г.**

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры*

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Новосибирской области

(наименование территориального органа МЧС России)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.218-81-99, 218-33-76, ф.210-27-30

E-mail: mchs@nso.ru. Gu@54.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел Надзорной Деятельности и профилактической работы по г.Искитиму и
Искитимскому району Новосибирской области УНД и ПР ГУ МЧС России по
Новосибирской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

633205, Новосибирская область, г.Искитим, ул. Гагарина, 18, тел. 2-60-15,

«22» марта 2023 г., 12 час. 00 мин. № 54-21-2023/0033ак

(дата и время составления акта)

Новосибирская область, Искитимский район, г. Искитим, ул. Гагарина, 18

(место составления акта)

Акт

выездной *плановой* проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена: в соответствии с решением главного государственного инспектора г. Искитима и Искитимского района Новосибирской области по пожарному надзору Иванова А.М. № 54-21-2023/0033рс от «09» марта 2023 г. в «11» час. «30» мин. Учетный номер проверки КНМ: 5423061000203472079.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена: в рамках Федерального государственного пожарного надзора, ФРГУ № 10001495160.

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена: государственным инспектором г. Искитима и Искитимского района по пожарному надзору Лопуховой Ольгой Александровной.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов),

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

-специалисты:

- Донников Денис Дмитриевич, капитан внутренней службы, начальник сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Новосибирской области;

- Мамедова Ольга Олеговна, капитан внутренней службы, инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Новосибирской области.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов),

-эксперты: не привлекались

эксперты (экспертные организации), (указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов,)

5. Выездная проверка проведена в отношении: здания, помещения, сооружения, территории, включая оборудование, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты).

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Новосибирская область, Искитимский район, с. Завьялово, переулок Лесной, д. 13 (спальный корпус со столовой).

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Государственному автономному учреждению стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Завьяловский психоневрологический интернат», ИНН 5443106118 ОГРН 1025404669553 юридический адрес: 633243, Новосибирская область, Искитимский район, с. Завьялово, переулок Лесной, д. 13.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

С «13» марта 2023 г. 10 часов 00 минут по «24» марта 2023 г. 16 часов 00 минут.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи: не приостанавливалась.

С « » 2023 г., « » часов « » минут по « » 2023 г., « » часов « » минут.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

с «15» марта 2023 г. 11 часов 00 минут по «15» марта 2023 г. 17 часов 00 минут (6 часов 00 мин.);

с «22» марта 2023 г. 10 часов 00 минут по «22» марта 2023 г. 12 часов 00 минут (2 часа 00 мин.)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки: «15» марта 2023 г., с «11» часов «00» минут по «15» марта 2023 г. «15» часов «40» минут.

по месту: Новосибирская область, Искитимский район, с. Завьялово, переулок Лесной, д. 13 (спальный корпус со столовой).

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол осмотра б/н от 15.03.2023 г.:

2) инструментальное обследование

в следующие сроки: «15» марта 2023 г. с «11» часов «00» минут по «15» марта 2023 г. «15» часов «40» минут.

по месту: Новосибирская область, Искитимский район, с. Завьялово, переулок Лесной, д. 13 (спальный корпус со столовой).

по результатам которого составлен протокол инструментального обследования б/н от 15.03.2023 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов)

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы: Приложение 1, 2, 6 приказа МЧС России от 9 февраля 2022 г. N 78 "Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемых должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора"

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих)

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Материалы контрольно-наблюдательного дела 3-16-16-164

2. Материалы, представленные контролируемым лицом и рассмотренные контрольным (надзорным) органом:

-свидетельство о государственной регистрации права № 54-54-08/027/2008-580:

- инструкция о порядке действий дежурного персонала учреждения и сотрудников частной охранной организации при возникновении пожара:

- удостоверения ПТМ № 04/01-ПТМ. № 06/01-ПТМ. № 10/01-ПТМ. № 03/01-ПТМ. № 15/1-ПТМ. № 08/01-ПТМ. № 07/01-ПТМ. № 16/01-ПТМ. № 5/01-ПТМ. № 09/01-ПТМ. № 11/01-ПТМ. № 14/01-ПТМ. № 17/01-ПТМ. № 02/01-ПТМ. № 12/01-ПТМ. № 13/01-ПТМ:

- акт проверки состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций:

- инструкция о мерах пожарной безопасности в ГАУССО НСО «Завьяловский психоневрологический интернат»:

- протокол испытаний лестницы 3-го типа № 000-001-2019 от 12.02.2019 г.:

- приказ № 29-ОД от 25.01.2023 г. «О назначении ответственного лица за средства пожаротушения»:

- приказ № 21-ОД от 25.01.2023 г. «Об организации противопожарной защиты»:

- приказ № 38-ОД от 10.3.2023 г. «О создании пожарно-технической комиссии»:

- приказ № 28-ОД от 25.01.2023 г. «О назначении ответственного за пожаробезопасность учреждения»:

- приказ № 12-ОД от 25.01.2023 г. «О создании постоянно действующей комиссии по проверке знаний по вопросам охраны труда и пожарной безопасности»:

- инструкция первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте:

- инструкция о мерах пожарной безопасности в лечебных помещениях:

- акт тренировки действий персонала при пожаре от 12.04.2022 г.:

- план проведения тренировок по эвакуации людей и тушению условного пожара:

- акт выполненных работ № 27 от 28.02.2023 г.:

- акт выполненных работ № 12 от 31.01.2023 г.:

- договор на оказание услуг № 2022.233490 от 30.12.2022 г.:

- договор на оказание услуг № 1 от 25.01.2023 г.:

- договор на оказание услуг № 2023.96523 от 31.01.2023 г.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник))

1.2. По результатам выездной проверки установлено:

1. В нарушение п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждённых Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479) - Руководитель организации не обеспечивает исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности (система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в неработоспособном состоянии, так как в коридорах первого этажа система не функционирует, уровень звукового давления на расстоянии 3 м от оповещателя не соответствует требуемому (75 дБА), в коридоре обеденного зала (68 дБА), около медицинского поста (71 дБА); уровень звукового давления не обеспечивает уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого в отделении социально культурной реабилитации (45 дБА), в палате № 216 (44 дБА); световой оповещатель «Выход» не функционирует в коридоре обеденного зала, в актовом зале).

(нарушение зафиксировано и подтверждается протоколом инструментального обследования от 15.03.2023 года, настоящим актом проверки)

2. В нарушение п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждённых Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479) - Руководитель организации не обеспечивает исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности (система пожарной сигнализации находится в неработоспособном состоянии, так как в актовом зале извещатели дымовые, ручные от вновь смонтированной системы пожарной сигнализации на момент проверки не функционируют).

(нарушение зафиксировано и подтверждается протоколом инструментального обследования от 15.03.2023 года, настоящим актом проверки)

3. В нарушение п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждённых Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479) - Руководитель организации не обеспечивает исправное состояние внутреннего противопожарного водопровода (расход воды на нужды пожаротушения составляет 1 л/с (0,07 МПа))

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

13. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра от 15.03.2023 г.:
- 2) предписание № 54-21-2023/0033пп от 22.03.2023 г.:
- 3) протокол инструментального обследования от 15.03.2023 г.:
- 4) проверочный лист № 1:
- 5) проверочный лист № 6:
- 6) проверочный лист № 2.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов),

Государственный инспектор г. Искитима и Искитимского района
Новосибирской области по пожарному надзору Лопухова Ольга Александровна.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку

«22» марта 2023 г.



(подпись)

Государственный инспектор г. Искитима и Искитимского района Новосибирской области по пожарному надзору Лопухова Ольга Александровна. т.8(383)43-2-60-15

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт

Ознакомлен: <u>22.03.2023г.</u>	<u>директор (И. Селезнев)</u>	<u>[подпись]</u>
(дата, время)	(должность, фамилия, имя, отчество)	(подпись)
<i>(Сделается отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления).)</i>		

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.

(адрес электронной почты)