

Представил Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области

(наименование территориального органа МЧС России)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.222-19-52 ф.223-86-39 E-mail: fireman@sibmail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Искитиму
и Искитимскому району Новосибирской области
УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области**

(наименование органа государственного надзора)

633205, Новосибирская область, г.Искитим, ул. Гагарина, 18, тел. 2-60-15,
E-mail: ondiskitim@54.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 0010

по делу об административном правонарушении

« 03 » апреля 2023г.
(дата рассмотрения дела)

633205, Новосибирская область, г.Искитим, ул. Гагарина, 18
(место рассмотрения дела)

Я, государственный инспектор г. Искитима и Искитимского района Новосибирской области по
пожарному надзору Яблочкина Е.В.

(должность, специальное звание, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего постановление,)

в соответствии со статьями 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, рассмотрев дела об административном правонарушении от 22.03.2023г
установила, что должностное лицо:

Фамилия, имя, отчество Смирнов Константин Николаевич

Дата и место рождения 19.17.1958г г. Нея Костромской области

Зарегистрированный(ая) по месту жительства/пребывания, тел. Искитимский район, с. Завьялово,
пер. Лесной, 14-1

Фактически проживающий(ая), тел.: Искитимский район, с. Завьялово, пер. Лесной, 14-1

Документ, удостоверяющий личность Паспорт серия 5004 № 6316456 выдан УВД Искитимского
района Новосибирской области 15.01.2004г

Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда: нет

Работающий(ая)/служащий(ая) директор ГАУССО НСО «Завьяловский психоневрологический
интернат»

допустил нарушение требований пожарной безопасности, установленных Правилами
противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16
сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской
Федерации» (далее ППР в РФ); Федеральным законом Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности №123 ФЗ от 22.07.2008г. - принят Государственной Думой 4 июля 2008 года.
Одобен Советом Федерации 11 июля 2008 года, а именно:

15 марта 2023 года в 11 час. 00 мин при проведении плановой выездной проверки за соблюдением
требованием в области пожарной безопасности в помещениях спального корпуса, спального
корпуса со столовой, спального корпуса № 4 ГАУССО НСО «Завьяловский психоневрологический
интернат», расположенного по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, с. Завьялово,
переулок Лесной, д. 13 выявлены нарушения:

Спальный корпус:

1. В нарушение п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждённых
Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479) - Руководитель
организации не обеспечивает исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности
(система оповещения и управления эвакуацией людей находится в неработоспособном состоянии в
связи с не функционированием световых оповещателей «Выход» на первом этаже главного входа и

на втором этаже около палаты № 9 и выхода справа).

2. В нарушение п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждённых Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479) - Руководитель организации не обеспечивает исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности (система пожарной сигнализации находится в неработоспособном состоянии, так как ручной пожарный извещатель в коридоре первого этажа около главного входа не функционирует).

Спальный корпус со столовой:

1. В нарушение п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждённых Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479) - Руководитель организации не обеспечивает исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности (система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в неработоспособном состоянии, так как в коридорах первого этажа система не функционирует, уровень звукового давления на расстоянии 3 м от оповещателя не соответствует требуемому (75 дБА), в коридоре обеденного зала (68 дБА), около медицинского поста (71 дБА); уровень звукового давления не обеспечивает уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого в отделении социально-культурной реабилитации (45 дБА), в палате № 216 (44 дБА); световой оповещатель «Выход» не функционирует в коридоре обеденного зала, в актовом зале)..

2. В нарушение п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждённых Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479) - Руководитель организации не обеспечивает исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности (система пожарной сигнализации находится в неработоспособном состоянии, так как в актовом зале извещатели дымовые, ручные от вновь смонтированной системы пожарной сигнализации на момент проверки не функционируют).

3. В нарушение п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждённых Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479) - Руководитель организации не обеспечивает исправное состояние внутреннего противопожарного водопровода (расход воды на нужды пожаротушения составляет 1 л/с (0,07 МПа)).

Спальный корпус № 4:

1. В нарушение п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждённых Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479) - Руководитель организации не обеспечивает исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности (система пожарной сигнализации находится в неработоспособном состоянии, так как уровень звуковых сигналов на расстоянии 3 м от оповещателя не соответствует требуемому (75 дБА), в коридоре около медицинского поста (70 дБА), в коридоре 2 этажа (68 дБА), световой оповещатель «Выход» находится в неработоспособном состоянии в коридоре 1 этажа).

за что предусмотрена административная ответственность ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ

В соответствии со ст. 38 ФЗ РФ «О пожарной безопасности» от 21.12 1994 г. «Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе **руководители организаций**»; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за пожарную безопасность».

На основании приказа Министра социального развития Новосибирской области от 23.08.2012г № 91-л Смирнов Константин Николаевич является директором ГАУССО НСО «Завьяловский психоневрологический интернат». На рассмотрение административного дела явился, пояснил, что на сегодняшний день все здания оборудованы новыми установками АПС и СОУЭ, разработан проект и заключен договор на монтаж противопожарного водопровода.

Наличие выявленных нарушений требований пожарной безопасности образуют в действиях (бездействии) директора ГАУССО НСО «Завьяловский психоневрологический интернат» Смирнова Константина Николаевича состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 ст. 20.4 КоАП РФ, т.к. данные нарушения допущены в связи с ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей. На основании изложенного, и принимая во внимание ч. 5 ст. 4.4; ч. 2 ст. 3.4; ч. 3.5 ст. 4.1; п. 7 ч. 1 ст. 4.2, отсутствие обстоятельств, предусмотренных, ст. 4.3 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛА:


Признать

должностное лицо- директора ГАУССО НСО «Завьяловский психоневрологический интернат» Смирнова Константина Николаевича
фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица

виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде

предупреждения


Лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, разъяснены права, предусмотренные статьёй 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, право, порядок и сроки обжалования постановления по делу, предусмотренные статьями 30.1, 30.2, 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях



Должностное лицо, вынесшее постановление:

Государственный инспектор г. Искитима и
Искитимского района Новосибирской области по
пожарному надзору Яблочкина Е.В.

должность, инициалы и фамилия




подпись

Копию постановления получил(а)

«03» апреля 2023г.

дата, подпись



Смирнов К.Н.

фамилия, инициалы

Копия настоящего постановления направлена:

дата, № исх. документа; адрес направления дата отправления, N почтового отделения и N квитанции заказного письма

Дата вступления в законную силу « 14 » 04 2023 г. _____

(заполняется при направлении постановления в подразделение Федеральной службы судебных приставов)

О Т М Е Т К А об исполнении постановления:

Постановление № 010 от « 03 » апреля 2023 г. исполнено: « » 20 г.

Постановление направлено для принудительного исполнения: « » 20 г.

Телефон доверия:

ГУ МЧС России по Новосибирской области: 8 (383) 239-99-99