

**КНМ 42221361000001092897 / 2022038645**



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА**

«15» марта 2022 г., 16 час. 00 мин № 32-0108/А-ТСЭ-008

(дата и время составления акта)

633243, Новосибирская область, Искитимский район, с.Завьялово, переулок Лесной, д.13.  
(место составления акта)

**Акт плановой выездной проверки**  
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя руководителя Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Бродта В. А. от 28.02.2022 года № Р-341-101-рш, учетный номер в ФГИС ЕРКНМ 42221361000001092897 / 2022038645.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках: федерального государственного энергетического надзора.

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

Родиковой Еленой Анатольевной, государственным инспектором Новосибирского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками, сетями и котлонадзору Сибирского управления Ростехнадзора;

Степановой Анастасией Александровной, государственным инспектором Новосибирского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору Сибирского управления Ростехнадзора.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены: специалисты- не привлекались; эксперты (экспертные организации): не привлекались.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: государственного автономного учреждения стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Завьяловский психоневрологический интернат» (ГАУ ССО НСО «Завьяловский психоневрологический интернат»), ИНН 5443106118.

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):  
633243, Новосибирская область, Искитимский район, с.Завьялово, переулок Лесной, д.13.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Завьяловский психоневрологический интернат» (ГАУ ССО НСО «Завьяловский психоневрологический интернат»), ИНН 5443106118, ОГРН 1025404669553, юридический адрес: 633243, Новосибирская область, Искитимский район, с.Завьялово, переулок Лесной, д.13.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:  
с «02» марта 2022 г., 09 час. 00 мин.  
по «15» марта 2022 г., 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Проведение выездной проверки приостанавливалось (в связи с):  
не приостанавливалось.

с «\_» \_\_\_\_\_ г., \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.  
по «\_» \_\_\_\_\_ г., \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:  
09 рабочих дней/ 72 часов 00 минут.

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр тепловых энергоустановок

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «02» марта 2022 г., 09 час. 00 мин.

по «15» марта 2022 г., 16 час. 00 мин.

по месту: 633243, Новосибирская область, Искитимский район, с.Завьялово, переулок Лесной, д.13.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 09.03.2022

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) истребование документации у ГАУ ССО НСО «Завьяловский психоневрологический интернат», перечисленных в пункте 13 Решения от 28.02.2022 № Р-341-101-рш.

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с «02» марта 2022 г., 09 час. 00 мин.

по «15» марта 2022 г., 16 час. 00 мин.

по месту: 633243, Новосибирская область, Искитимский район, с.Завьялово, переулок Лесной, д.13

по результатам которого составлен: документы не составлялись

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения, указанные в пункте 13 Решения от 28.02.2022 № Р-341-101-рш.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки установлено:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Конкретное описание (характер) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены	Лица, допустившие нарушение
1.	Отсутствуют программы проведения стажировки, разработанные для каждой должности, утвержденные руководителем организации.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утверждены приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003г. №115, далее по тексту – ПТЭ ТЭУ) п.2.3.10.	ГАУ ССО НСО «Завьяловский психоневрологический интернат»; директор- К.Н. Смирнов
2.	Отсутствуют программы проведения дублирования, разработанные для каждой должности, утвержденные руководителем	ПТЭ ТЭУ п. 2.3.28.	ГАУ ССО НСО «Завьяловский психоневрологи

	организации.		ческий интернат»; директор- К.Н. Смирнов
3.	Отсутствуют тематический план и программы проведения противопожарных тренировок.	ПТЭ ТЭУ п.2.3.48.	ГАУ ССО НСО «Завьяловский психоневрологический интернат»; директор- К.Н. Смирнов
4.	По окончании противопожарной и противоаварийной тренировки её руководителем не проводится разбор действий с оценкой общих результатов тренировки и индивидуальных действий её участников. Результаты проведения противоаварийных и противопожарных тренировок не отражаются в журнале с общей оценкой тренировки, с замечаниями по действию её участников.	ПТЭ ТЭУ п.2.3.48.	ГАУ ССО НСО «Завьяловский психоневрологический интернат»; директор- К.Н. Смирнов
5.	Не пересмотрены и не переутверждены: - инструкция №1 по охране труда для проведения вводного инструктажа (последняя дата пересмотра- 26.02.2016г.); - инструкция № 18-16 по охране труда для кочегара (последняя дата пересмотра – 15.03.2019г.); - инструкция № 68-16 по охране труда при слесарных работах по обслуживанию и ремонту сантехнического оборудования (последняя дата пересмотра- 17.02.2019г.) - должностная инструкция машиниста (кочегара) котельной (последняя дата пересмотра – 27.01.2020г.); -должностная инструкция ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов (последняя дата пересмотра- 27.01.2020г.); -должностная инструкция начальника котельной (последняя дата пересмотра- 27.01.2020г.)	ПТЭ ТЭУ п.2.8.7.	ГАУ ССО НСО «Завьяловский психоневрологический интернат»; директор- К.Н. Смирнов
6.	В должностной инструкции машиниста (кочегара) котельной не указывается: -перечень инструкций и другой нормативно-технической документации, схем установок, знание которых обязательно для работника; - взаимоотношения работника с вышестоящим и другим связанным по работе персоналом.	ПТЭ ТЭУ п.2.8.5.	ГАУ ССО НСО «Завьяловский психоневрологический интернат»; директор- К.Н. Смирнов

7.	Не утверждены техническим руководителем организаций: - инструкция по ведению химического контроля за водно-химическим режимом ГАУ ССО НСО «Завьяловский психоневрологический интернат»; - режимные карты по ведению водно-химического режима.	ПТЭ ТЭУ п.12.10.	ГАУ ССО НСО «Завьяловский психоневрологический интернат»; директор- К.Н. Смирнов
8.	Не пересмотрены и не переутверждены: - инструкция по эксплуатации дымовой трубы (последняя дата пересмотра- 01.09.2018г.); - инструкция по эксплуатации зданий и сооружений котельной (последняя дата пересмотра- 01.09.2018г.); - инструкция по эксплуатации и ремонту зоуловителей (последняя дата пересмотра- 01.09.2018г.); - производственная инструкция по ремонту и эксплуатации котла водогрейного (последняя дата пересмотра- 01.09.2018г.); -инструкция по эксплуатации и ремонту дымососов (последняя дата пересмотра- 01.09.2018г.); - производственная инструкция по эксплуатации котельной (последняя дата пересмотра- 27.01.2020г.)	ПТЭ ТЭУ п.2.8.7.	ГАУ ССО НСО «Завьяловский психоневрологический интернат»; директор- К.Н. Смирнов
9.	Работникам из числа оперативного персонала не проводится специальная подготовка.	ПТЭ ТЭУ п.2.3.52.	ГАУ ССО НСО «Завьяловский психоневрологический интернат»; директор- К.Н. Смирнов
10.	Отсутствует программа специальной подготовки и порядок ее реализации.	ПТЭ ТЭУ п.2.3.55.	ГАУ ССО НСО «Завьяловский психоневрологический интернат»; директор- К.Н. Смирнов
11.	В оперативную документацию не вносятся периодические обходы и осмотры рабочих мест, в том числе и в ночное время.	ПТЭ ТЭУ п.2.3.60.	ГАУ ССО НСО «Завьяловский психоневрологический интернат»; директор- К.Н. Смирнов
12.	Отсутствует, утвержденный	ПТЭ ТЭУ п.2.5.4.	ГАУ ССО НСО

	руководителем организации, перечень тепловых энергоустановок, на которых запланировано проведение режимно-наладочных испытаний и работ со сроками их проведения.		«Завьяловский психоневрологический интернат»; директор- К.Н. Смирнов
13.	Отсутствует перечень необходимых инструкций, схем и других оперативных документов, утвержденных техническим руководителем организации.	ПТЭ ТЭУ п.2.8.2.	ГАУ ССО НСО «Завьяловский психоневрологический интернат»; директор- К.Н. Смирнов
14.	Отсутствуют инструкции по эксплуатации тепловых сетей, систем отопления, горячего водоснабжения и вентиляции.	ПТЭ ТЭУ п.2.8.1.	ГАУ ССО НСО «Завьяловский психоневрологический интернат»; директор- К.Н. Смирнов
15.	Отсутствуют производственные инструкции по эксплуатации индивидуальных тепловых пунктов (ИТП).	ПТЭ ТЭУ п.2.8.1, п.2.8.6.	ГАУ ССО НСО «Завьяловский психоневрологический интернат»; директор- К.Н. Смирнов
16.	Схема оборудования и трубопроводов котельной не утверждена лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых установок.	ПТЭ ТЭУ п.2.8.3.	ГАУ ССО НСО «Завьяловский психоневрологический интернат»; директор- К.Н. Смирнов
17.	Не осуществляется ведение паспортов на контрольно-измерительные приборы тепловых энергоустановок.	ПТЭ ТЭУ п.2.9.11.	ГАУ ССО НСО «Завьяловский психоневрологический интернат»; директор- К.Н. Смирнов
18.	Не подвергаются осмотру и испытаниям средства защиты, приспособления и инструмент, применяемые при обслуживании тепловых энергоустановок.	ПТЭ ТЭУ п. 2.10.2.	ГАУ ССО НСО «Завьяловский психоневрологический интернат»;

			директор- К.Н. Смирнов
19.	Не проводятся в организации внеочередные осмотры зданий и сооружений тепловых энергоустановок и сетей после: ливней, сильных ветров, снегопадов.	ПТЭ ТЭУ п. 3.3.5.	ГАУ ССО НСО «Завьяловский психоневрологический интернат»; директор- К.Н. Смирнов
20.	Не осуществляется в организации контроль за состоянием: сварных, клепаных и болтовых соединений металлоконструкций.	ПТЭ ТЭУ п. 3.3.19.	ГАУ ССО НСО «Завьяловский психоневрологический интернат»; директор- К.Н. Смирнов
21.	При эксплуатации дымовой металлической трубы: - не проводится визуальный внешний осмотр газоотводящего ствола, фундамента, опорных конструкций, анкерных болтов, вантовых растяжек и их креплений- 1 раз в 3 месяца; - не проводится наблюдение за осадкой фундамента -1 раз в 5 лет; - инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование с привлечением специализированной организации – 1 раз в 3 года.	ПТЭ ТЭУ п.3.3.14.	ГАУ ССО НСО «Завьяловский психоневрологический интернат»; директор- К.Н. Смирнов
22.	Не проведена инструментальная проверка сопротивления заземляющего контура трубы - 1 раз в год, весной перед грозовым периодом.	ПТЭ ТЭУ п.3.3.14.	ГАУ ССО НСО «Завьяловский психоневрологический интернат»; директор- К.Н. Смирнов
23.	Металлические конструкции зданий и сооружений тепловых энергоустановок (дымовая металлическая труба) не защищены от коррозии, а именно: отсутствует анткоррозийное покрытие по всей высоте дымовой металлической трубы (кроме оголовка трубы)	ПТЭ ТЭУ п.3.3.23.	ГАУ ССО НСО «Завьяловский психоневрологический интернат»; директор- К.Н. Смирнов
24.	Отсутствует распорядительный документ о назначении смотровой комиссии и установлении сроков проведения обязательных осмотров зданий и сооружений тепловых энергоустановок.	ПТЭ ТЭУ п. 3.3.4.	ГАУ ССО НСО «Завьяловский психоневрологический интернат»;

			директор- К.Н. Смирнов
25.	Не проводится контроль присосов воздуха в золоуловители котлов (не реже 1 раза в месяц)	ПТЭ ТЭУ п.4.3.14.	ГАУ ССО НСО «Завьяловский психоневрологический интернат»; директор- К.Н. Смирнов
26.	Не проводится в организации вибродиагностический контроль вращающихся агрегатов котельной: в процессе эксплуатации (мониторинг).	ПТЭ ТЭУ п. 5.1.18.	ГАУ ССО НСО «Завьяловский психоневрологический интернат»; директор- К.Н. Смирнов
27.	Не проводится в организации проверка вибросостояния в установившемся режиме: тягодутьевых машин, насосов, электродвигателей.	ПТЭ ТЭУ п. 5.1.19.	ГАУ ССО НСО «Завьяловский психоневрологический интернат»; директор- К.Н. Смирнов
28.	Отсутствуют записи в оперативном журнале котельной по сдаче, приемки смены, характеристике состояния оборудования, по всем переключениям в схемах оборудования.	ПТЭ ТЭУ п. 5.3.63.	ГАУ ССО НСО «Завьяловский психоневрологический интернат»; директор- К.Н. Смирнов
29.	Не проводятся проверки исправности действия предохранительных клапанов их кратковременным «подрывом» при каждом пуске котла в работу, периодически 1 раз в смену.	ПТЭ ТЭУ п.5.3 66.	ГАУ ССО НСО «Завьяловский психоневрологический интернат»; директор- К.Н. Смирнов
30.	Не обеспечено организацией наличие на щитах управления котлов режимных карт по их эксплуатации, утвержденных техническим руководителем организации.	ПТЭ ТЭУ п. 5.3.4.	ГАУ ССО НСО «Завьяловский психоневрологический интернат»; директор- К.Н. Смирнов
31.	Не обеспечено организацией наличие на предохранительных клапанах котлов	ПТЭ ТЭУ п. 5.3.25.	ГАУ ССО НСО «Завьяловский

	табличек с указанием: давления срабатывания клапана, срока проведения испытания, срока следующего проведения испытания.		психоневрологический интернат»; директор- К.Н. Смирнов
32.	Не проводится в организации проверка присосов в топку котла: не реже одного раза в год.	ПТЭ ТЭУ п. 5.3.24	ГАУ ССО НСО «Завьяловский психоневрологический интернат»; директор- К.Н. Смирнов
33.	Отсутствует в организации утвержденная программа растопки и остановки котла в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя.	ПТЭ ТЭУ п. 5.3.8.	ГАУ ССО НСО «Завьяловский психоневрологический интернат»; директор- К.Н. Смирнов
34.	Отсутствуют в организации указания ответственного лица: о растопке и об останове котла по утвержденной программе, составленной в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя, с соответствующей записью об этом в оперативном журнале.	ПТЭ ТЭУ п. 5.3.8.	ГАУ ССО НСО «Завьяловский психоневрологический интернат»; директор- К.Н. Смирнов
35.	Не уведомлен в организации персонал смены о времени растопки котла.	ПТЭ ТЭУ п. 5.3.8.	ГАУ ССО НСО «Завьяловский психоневрологический интернат»; директор- К.Н. Смирнов
36.	На манометрах, установленных на тепломеханическом оборудовании котельной, красная черта, указывающая величину разрешённого давления, отсутствует.	ПТЭ ТЭУ п.9.19.	ГАУ ССО НСО «Завьяловский психоневрологический интернат»; директор- К.Н. Смирнов
37.	Участки трубопроводов с повышенной температурой поверхности, с которыми возможно непосредственное соприкосновение обслуживающего персонала, не покрыты тепловой изоляцией, а именно, отсутствует тепловая изоляция за котлами и на трубопроводах	Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Минтруда	ГАУ ССО НСО «Завьяловский психоневрологический интернат»; директор- К.Н.

	на выходе из котлов.	России от 17.12.2020 № 924н, далее по тексту ПОТ, п.39.	Смирнов
38.	Отсутствует паспорт на тепловую сеть.	ПТЭ ТЭУ п.6.2.33.	ГАУ ССО НСО «Завьяловский психоневрологический интернат»; директор- К.Н. Смирнов
39.	Не проведено техническое освидетельствование тепловой сети.	ПТЭ ТЭУ п. 2.6.2.;п.2.6.3.	ГАУ ССО НСО «Завьяловский психоневрологический интернат»; директор- К.Н. Смирнов
40.	В процессе эксплуатации тепловые сети не подвергаются испытаниям на прочность и плотность для выявления дефектов не позже, чем через две недели после окончания отопительного сезона.	ПТЭ ТЭУ п.6.2.13.	ГАУ ССО НСО «Завьяловский психоневрологический интернат»; директор- К.Н. Смирнов
41.	Не обеспечено организацией наличие температурного графика подачи теплоносителя потребителям.	ПТЭ ТЭУ п. 6.2.1.	ГАУ ССО НСО «Завьяловский психоневрологический интернат»; директор- К.Н. Смирнов
42.	Отсутствует оперативная схема тепловой сети.	ПТЭ ТЭУ п.6.2.5.	ГАУ ССО НСО «Завьяловский психоневрологический интернат»; директор- К.Н. Смирнов
43.	Отсутствует журнал дефектов тепловых сетей.	ПТЭ ТЭУ п.6.2.26.	ГАУ ССО НСО «Завьяловский психоневрологический интернат»; директор- К.Н. Смирнов
44.	Отсутствует в организации ежегодный план, утвержденный ответственным лицом	ПТЭ ТЭУ п.6.2.34.	ГАУ ССО НСО

	за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и (или) тепловых сетей (техническим руководителем) организации, проведения шурфовок на тепловых сетях.		«Завьяловский психоневрологический интернат»; директор- К.Н. Смирнов
45.	Не проведены испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя – 1 раз в 5 лет.	ПТЭ ТЭУ п.6.2.32.	ГАУ ССО НСО «Завьяловский психоневрологический интернат»; директор- К.Н. Смирнов
46.	Не проведены испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери – 1 раз в 5 лет.	ПТЭ ТЭУ п.6.2.32.	ГАУ ССО НСО «Завьяловский психоневрологический интернат»; директор- К.Н. Смирнов
47.	На рабочем месте персонала отсутствуют режимные карты по ведению водно-химического режима.	ПТЭ ТЭУ п.12.10.	ГАУ ССО НСО «Завьяловский психоневрологический интернат»; директор- К.Н. Смирнов
48.	Не в полном объеме организован водно-химический режим с целью обеспечения надежной работы тепловых энергоустановок, трубопроводов и другого оборудования без повреждения и снижения эффективности, вызванных коррозией металла. (Хим.водоочистка не обеспечивает удаление растворенного кислорода из воды). Котел может быть включен в работу только после завершения его промывки, когда жесткость и содержание растворенного кислорода в воде перед котлом будет соответствовать требованиям Правил)	ПТЭ ТЭУ п.п.12.1.; 12.4.; 12.8.	ГАУ ССО НСО «Завьяловский психоневрологический интернат»; директор- К.Н. Смирнов
49.	Не проведены испытания систем приточной вентиляции на эффективность работы установок на соответствие их паспортным и проектным данным.	ПТЭ ТЭУ п.9.4.14.	ГАУ ССО НСО «Завьяловский психоневрологический интернат»; директор- К.Н.

			Смирнов
50.	В производственных помещениях отсутствуют плакаты, наглядно иллюстрирующие безопасные методы работы и правила оказания доврачебной помощи.	«Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» (утверждены заместителем Министра топлива и энергетики РФ 03.04.1997г., далее по тексту – ПТБ ТМО ЭиТС) п.2.1.40.	ГАУ ССО НСО «Завьяловский психоневрологический интернат»; директор- К.Н. Смирнов
51.	При нахождении в помещениях с действующим энергетическим оборудованием персонал не применяет защитные каски.	ПТБ ТМО ЭиТС п.1.2.12.	ГАУ ССО НСО «Завьяловский психоневрологический интернат»; директор- К.Н. Смирнов

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протокол осмотра от 09.03.2022 № 32-0108/О-ТСЭ- 008;
- 2) Копия решения от 28.02.2022 №Р-341-101-рш

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Предписание не выдавалось в связи с отменой плановых проверок на основании Постановления Правительства от 10.03.2022 № 336.

Государственный инспектор  
Родикова Е.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)



(подпись)

Государственный инспектор  
Степанова А.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)

(подпись)

Родикова Елена Анатольевна, государственный инспектор Новосибирского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками, сетями и котлонадзору, тел. 8 (383-43) 354 12, email: [rodikova.ea@zsib.gosnadzor.ru](mailto:rodikova.ea@zsib.gosnadzor.ru)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):

«15» марта 2022 г. 16:00

(подпись)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

