



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.218-81-99, 218-33-76, ф.210-27-30

E-mail: mchs@nsr.ru, Gu@54.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.Искитиму и Искитимскому району
Новосибирской области УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

633205, Новосибирская область, г.Искитим, ул. Гагарина, 18. тел. 2-60-1

E-mail: ond26015@rambler.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 3/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: ГАУССО НСО "Завьяловский психоневрологический интернат",
ИНН 5443106118

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора г.Искитима и Искитимского района Новосибирской области по пожарному надзору Иванова А.М.

№ 3 от «11» января 2022 года в период с 10 ч. 00 мин. «17» января 2022 г. по 11ч. 00м. «26» января 2022 г.

государственным инспектором г. Искитима и Искитимского района по пожарному
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

надзору Яблочкиной Еленой Викторовной

(органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, с. Завьялово, пер. Боровой, За.
в ходе проверки присутствовал представитель контролируемого лица:

инженер Епанчинцева И.А., директор Смирнов К.Н.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:


№ п/ п	Вид нарушения обязательных требований пожар- ной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, ста- тью и наименование норма- тивного правового акта Рос- сийской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требованияя ко- торого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о вы- полне- нии
	Здание стоянки для автомобилей не оборудовано системой опове- щения о пожаре	СП 3.13130.2009 табл. 2 п. 17; НПБ 104-03 табл.2 п. 2; НПБ 104-95 табл.2	01.09.2022г	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор Смирнов К.Н.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя)



(подпись)

«26» января 2022г.

Государственный инспектор г. Искутима и Искутимского
района по пожарному надзору Яблочкина Елена Викторовна

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

«26» января 2022г.