

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«01» апреля 2025 г., 54250061000215617524
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Искитиму и Искитимскому району
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Новосибирской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«18» апреля 2025 г., 16 час. 00 мин. № 2504/145-54/44-П/АВП

(дата и время составления акта)

Новосибирская область, г. Искитим, ул. Гагарина, д. 18

(место составления акта)

**Акт выездной проверки
плановой**

(плановой / внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «01» апреля 2025 г., № 2504/145-54/44-П/РВП, учетный номер проверки 54250061000215617524.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1. Лопухова Ольга Александровна – старший инспектор ОНДиПР по городу Искитиму и Искитимскому району УНДиПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области (государственный инспектор по городу Искитиму и Искитимскому району Новосибирской области по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

1. Не привлекаются

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1. Не привлекаются

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:
здания, которыми контролируемыми лицами владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Новосибирская, р-н Искитимский, с Завьялово, пер. Лесной, Дом 13 спальный корпус со столовой

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СТАЦИОНАРНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЗАВЬЯЛОВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" ИНН 5443106118,
адрес регистрации юридического лица: 633243, Новосибирская область, ИСКИТИМСКИЙ, С. ЗАВЬЯЛОВО, ПЕР.
ЛЕСНОЙ, Д.13, -, -

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «08» апреля 2025 года, 12 час. 00 мин.

по «18» апреля 2025 года, 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовая пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " Г., час. мин.
по " " Г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

04 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «08» апреля 2025 года, 12 час. 00 мин.

по «08» апреля 2025 года, 15 час. 00 мин.

по месту:

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

2) инструментальное обследование

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «08» апреля 2025 года, 12 час. 00 мин.

по «08» апреля 2025 года, 15 час. 00 мин.

по месту: обл Новосибирская, р-н Искитимский, с Завьялово, пер Лесной, Дом 13

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол инструментального обследования от 08.04.2025 №б/н

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Не рассматривались

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник))

11. По результатам выездной проверки установлено:

- Руководитель организации не обеспечивает исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности (при единичной неисправности ДИП при помощи короткого замыкания, ИПР не функционирует; при имитации неисправности СПС и СОУЭ есть световая индикация, но отсутствует звуковая сигнализация на пожарном посту). Место выявления нарушения: Новосибирская область, Искитимский район, с. Завьялово, пер. Лесной, д. 13
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.
- Нарушение устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия**
Автоматические установки пожарной сигнализации смонтированы в здании гостевого дома не в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке (опуски к ИПР в одном кабельканале с двумя кабелями). Место выявления нарушения: Новосибирская область, Искитимский район, с. Завьялово, пер. Лесной, д. 13
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 1, Глава 19, Статья 83. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Автоматические установки пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.
- На объекте защиты сняты предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажного коридора и тамбура в цокольном этаже здания, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. Место выявления нарушения: Новосибирская область, Искитимский район, с. Завьялово, пер. Лесной, д. 13
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 16 Правил, Подпункт д. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
На объектах защиты запрещается снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации
- Во внутреннем противопожарном водопроводе не предусмотрено автоматическое включение пожарных насосов (п. 6.1.6 СП 10.13130 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования"). Место выявления нарушения: Новосибирская область, Искитимский район, с. Завьялово, пер. Лесной, д. 13
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 3, Глава 19, Статья 86. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Требования к внутреннему противопожарному водопроводу устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. протокол инструментального обследования от 08.04.2025 №6/н
2. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах медицинских организаций (Приложение № 6 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (обл Новосибирская, р-н Искитимский, с Завьялово, пер Лесной, Дом 13 спальный корпус со столовой)
3. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах проживания людей (Приложение № 2 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (обл Новосибирская, р-н Искитимский, с Завьялово, пер Лесной, Дом 13 спальный корпус со столовой)
4. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах всех классов функциональной пожарной опасности (Приложение № 1 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (обл Новосибирская, р-н Искитимский, с Завьялово, пер Лесной, Дом 13 спальный корпус со столовой)

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Старший инспектор ОНДиПР по городу Искитиму и Искитимскому району УНДиПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области (государственный инспектор по городу Искитиму и Искитимскому району Новосибирской области по пожарному надзору) Лопухова Ольга Александровна



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

48C218A25988709A8A6FA14643954EAS
Владелец: Лопухова Ольга Александровна
Действителен с 10.03.2025 по 03.06.2026

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

подпись

Лопухова Ольга Александровна - старший инспектор ОНДиПР по городу Искитиму и Искитимскому району УНДиПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области (государственный инспектор по городу Искитиму и Искитимскому району Новосибирской области по пожарному надзору), телефон: 83834326015, e-mail: ondiskitim@54.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):

18.04.2025 16:00

О.А. Лопухова *К.В. Семенов*

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

